

АНКЕТА

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Наименование учреждения	областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ивановский педагогический колледж имени Д.А.Фурманова»
Адрес юридический	153002 г.Иваново, пр.Ленина, д.41; 8(4932) 32-51-02 / 8(4932) 37-20-87; ikolledg@mail.ru ; http://www.ivpk.ru/
Учредители	Департамент образования Ивановской области 153000 г.Иваново, пл.Революции, д.2; 8 (4932) 41-03-70
Вид деятельности	образовательная
Форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации
Объем предоставляемых услуг	<u>500 студентов/72 сотрудника</u> (кол-во обслуживаемых посетителей в день, вместимость)

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№ № помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов для которых установлен норматив	Норматив доступности, установл. для инвалидов в ед.	Факти-ческая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоотв.нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию	К	наличие	наличие	
	Ширина прохода, калитки	КОСГ	не менее 90 см	90 см	
	Знак доступности учреждения				
	Автостоянка посетителей	КО	наличие	наличие	
	Расстояние до входа в здание	КО	не более 50 м	15 м	
	Доля машино-мест для инвалидов	КО	не менее 10%	10%	
	Размер места со специальным знаком	К	350x500 см	нет	установить
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: - ширина полосы движения - указатели направления движения - декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию - места отдыха: через 200 м	КО КОГ С О	не менее 180 см наличие наличие наличие	4 м - наличие нет	создать установить не требуется
	Открытая лестница: - высота подъема ступеней - ширина проступи - поручни на высоте - рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	ОС ОС С С	не менее 12 см не более 40 см 85-90 см 80 см наличие	 нет	территория без лестниц создать

	- контрастная окраска первой и последней ступени			нет	создать
	Пандус: - высота подъема - уклон	КО К КО	НД-не более 1:10 0,8 м НД-не более 1:12	нет	на территории пандус не требуется, т.к. нет лестниц
	Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте	К О	70 см 85-95 см	нет	установить

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники; С – инвалиды с поражением зрения; О – инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата; Г – инвалиды с поражением слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности инвалидов (графа 4).
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетлируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ № помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов для которых установлен норматив	Норматив доступности, установл. для инвалидов в ед.	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоотв.нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки		норматив не установлен	5 см	
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	150x100	реконструкция возможна
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	КОС	наличие	нет	нет необходимости при высоте 5 см
	Нескользящее покрытие	КОС	наличие	наличие	
	Навес	КОС	наличие	наличие	
Тамбур					
27	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	260x260	
	Двери распашные (Р) - ширина проема в свету - высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	150 см 5 см	для реконструкции нет возможности

112,138	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м): - для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) - для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	КОСГ ОК	не менее 1 ед.на этаж не менее 1 ед.на этаж	4 единицы 200x42	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	нет	
Коридоры, рекреации (4 этаж)					
151,155	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета	К	не менее 120 см	200	
144,160 173	Разворотные площадки: - на этажах - между этажами	К	не менее 150 х 150 см	200x300 120x110	для реконструкции нет возможности
147,174	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м): - для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) - для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	КОСГ ОК	не менее 1 ед.на этаж не менее 1 ед.на этаж	4 единицы 200x42	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	нет	
27г, 70, 110,144	Лестница № 1 (в зоне оказания услуги)				
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60 см	нет	установить
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	нет	окрасить
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и	ОС ОС ОС	наличие 85-90 см	с одной стороны 95	

	внизу с не травмирующим окончанием		не менее 30 см	30	
86,124, 160	<i>Лестница № 2</i>				
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60 см	нет	установить
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	нет	окрасить
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	ОС ОС ОС	наличие 85-90 см не менее 30 см	с одной стороны 95 30	
99,137,	<i>Лестница № 3</i>				
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60 см	нет	установить
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	нет	окрасить
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	ОС ОС ОС	наличие 85-90 см не менее 30 см	с одной стороны 95 30	
<i>Лифт пассажирский в зоне оказания услуг</i>					отсутствует
	Кабина: - габариты: глубина х ширина - ширина дверного проема - поручни	К К О	не менее 140 х 110 см не менее 80 см наличие	нет	нет возможности реконструкции
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие		
	Знак доступности	КС	наличие		
27г, 70, 110,144	<i>Пандус внутренний к лестнице № 1</i>				
	Ширина марша	К	не менее 100 см	160	
	Уклон	К	ИЛ – не более 1/12	45°	
	Разворотные площадки внизу, вверху	К	не менее 150 х 150 см	200х300 120х110	

	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	КО К ОКС	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см	нет	для реконструкции нет возможности
	Пандус переносной	К	наличие	нет	приобрести
	Подъемник для инвалидов: - вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М) - эскалатор, траволатор	КО О	наличие наличие наличие	нет	
	Вертикальный (В)			нет	нет возможности установить
Пандус внутренний к лестнице № 2					
86,124, 160	Ширина марша	К	не менее 100 см	160	
	Уклон	К	И/Л – не более 1/12	45°	
	Разворотные площадки внизу, вверху	К	не менее 150 x 150 см	120x110	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	КО К ОКС	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см	нет	для реконструкции нет возможности
	Пандус переносной	К	наличие	нет	приобрести
	Подъемник для инвалидов: - вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М) - эскалатор, траволатор	КО О	наличие наличие наличие	нет	
	Вертикальный (В)			нет	нет возможности установить
	Пандус внутренний к лестнице № 3				
99,137	Ширина марша	К	не менее 100 см	160	
	Уклон	К	И/Л – не более 1/12	45°	
	Разворотные площадки внизу, вверху	К	не менее 150 x 150 см	120x110	
	Поручни с двух сторон:	КО	наличие	нет	для реконструкции

	- на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К ОКС	70 см 85-90 см не менее 30 см		нет возможности
	Пандус переносной	К	наличие	нет	приобрести
	Подъемник для инвалидов: - вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М) - эскалатор, траволатор	КО О	наличие наличие наличие	нет	
	Вертикальный (В)			нет	нет возможности установить

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№ № помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов для которых установлен норматив	Норматив доступности, установл. для инвалидов в ед.	Факти- ческая величина , наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоотв.нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
<i>Обслуживание через окно/прилавок в гардеробе</i>					
73,73а	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	110	
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90 x 150 см	30x100	
<i>Обслуживание через окно/прилавок в библиотеке (читальный зал)</i>					
135	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	110	
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90 x 150 см	25x115	

136	<i>Обслуживание через окно/прилавок в библиотеке (абонементский отдел)</i>				
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	110	
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90 x 150 см	25x120	
154	<i>Обслуживание в кабинете № 407</i>				
	Ширина проема двери в свету	КО	не менее 90 см	90	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	120	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150 x 150 см	нет	нет возможности установить
	Стол с высотой рабочей поверхности	КО	60-80 см	65	
145a	<i>Обслуживание в кабинете № 401</i>				
	Ширина проема двери в свету	КО	не менее 90 см	90	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	120	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150 x 150 см	нет	нет возможности установить
	Стол с высотой рабочей поверхности	КО	60-80 см	65	
148	<i>Обслуживание в кабинете № 403 параметры те же</i>				
150	<i>Обслуживание в кабинете № 405 параметры те же</i>				
165	<i>Обслуживание в кабинете № 412 параметры те же</i>				
168	<i>Обслуживание в кабинете № 415 параметры те же</i>				
169	<i>Обслуживание в кабинете № 416 параметры те же</i>				
171	<i>Обслуживание в кабинете № 418 параметры те же</i>				
111	<i>Обслуживание в кабинете № 301 параметры те же</i>				
113	<i>Обслуживание в кабинете № 302 параметры те же</i>				
114	<i>Обслуживание в кабинете № 303 параметры те же</i>				
115	<i>Обслуживание в кабинете № 305 параметры те же</i>				
128	<i>Обслуживание в кабинете № 311 параметры те же</i>				
130	<i>Обслуживание в кабинете № 313 параметры те же</i>				
131	<i>Обслуживание в кабинете № 314 параметры те же</i>				
132	<i>Обслуживание в кабинете № 315 параметры те же</i>				
149	<i>Обслуживание в кабинете № 404</i>				

	Ширина проема двери в свету	КО	не менее 90 см	118	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	120	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150 x 150 см	нет	нет возможности установить
	Стол с высотой рабочей поверхности	КО	60-80 см	65	
167	<i>Обслуживание в кабинете № 414 параметры те же</i>				
147,151, 155, 174, 172	<i>Обслуживание с перемещением по маршруту (4 этаж)</i>				
	Ширина полосы движения	КО	не менее 120 см	120	
112,116 121,126 136	<i>Обслуживание с перемещением по маршруту (3 этаж)</i>				
	Ширина полосы движения	КО	не менее 120 см	120	
73,77,31, 88, 99а,	<i>Обслуживание с перемещением по маршруту (2 этаж)</i>				
	Ширина полосы движения	КО	не менее 120 см	120	
	<i>Кабинет индивидуального обслуживания</i>				
	Ширина x глубина	К	не менее 160 x 180 см	нет	
	Место для сидения	О	наличие	нет	
	Крючки для костылей	О	на высоте 120 см с выступом 12 см	нет	
112, 135	<i>Зал актовый</i>				
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	2%	нет возможности установить
	Ширина прохода к месту для колясочников	К	не менее 120 см	120	нет возможности реконструировать
	Доля мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.	нет	

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ № помещен ий по	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов для которых установлен	Норматив доступности, установл. для	Факти- ческая величина	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при
----------------------	--------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------	--

плану БТИ		норматив	инвалидов в ед.	, наличие	несоотв.нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
84а,85	<i>Санузел 2 этажа (женская комната)</i>				
	Знак доступности помещения	КО	наличие	наличие	обустроить
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	90	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью	С	ширина 30 см	нет	установить
	Раковина: - зона у раковины для кресла-коляски - высота раковины - опорный поручень	К КО	не менее 130 х 85 см 75-85 см	130х90 82 нет	
	Кабины: - количество кабин - ширина дверного проема - габариты (мин.глубина, ширина) - опорные поручни - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) - крючки для костылей	КО К К КО О	не менее 1 единицы не менее 90 см не менее 180 х 165 см наличие не менее 80 х 120 наличие (на высоте 120 см с выступом 12 см)	3 70 90х120 нет нет нет	нет возможности установить
	Знак доступности кабины	КО	наличие	нет	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	ширина 30 см	нет	установить
82,82а,83 а	<i>Санузел 2 этажа (мужская комната) параметры те же</i>				
117,118	<i>Санузел 3 этажа (женская комната) параметры те же</i>				
156,157	<i>Санузел 4 этажа (мужская комната) параметры те же</i>				
158,159	<i>Санузел 4 этажа (женская комната) параметры те же</i>				

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

№ № помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов для которых установлен норматив	Норматив доступности, установл. для инвалидов в ед.	Факти- ческая величина , наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоотв.нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
27	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	наличие	
кабине ты	Надписи: - размещение на высоте - высота прописных букв - освещенность	КСГ С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	наличие 170 2,0 нет	привести в соответствие с нормативами
коридо ры, рекреа ции	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте, высота прописных букв, освещенность		наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	170 5,0 нет	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: - высота размещения - маркировка кабинетов приема со стороны ручки - на кнопках управления лифта - на поручнях лестниц - на кабинетах санитарно-бытовых помещений	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	нет	
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	нет	приобрести
	Телефоны с усилителем звука и	СГ	не менее одной шт.	нет	приобрести

	увеличенными тактильными клавишами				
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	нет	
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	нет	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	нет	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	ГС	наличие	нет	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	КОГС	наличие	нет	

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- **на территории объекта** – установить знак доступности учреждения, указатели направления движения, организовать место отдыха;
- **на входной группе** – установить поручни, нескользкое покрытие, рельефную полосу перед маршем вверх и вниз, поручни с двух сторон, окрасить контрастной краской первую и последнюю ступень;
- **на путях передвижения** – создать место отдыха и ожидания, установить рельефную полосу перед маршем, поручни с двух сторон, окрасить контрастной краской крайние ступени, приобрести переносной пандус;
- **в зоне оказания услуг** – приобрести стол с высотой рабочей поверхности согласно норматива, определить место для лиц с нарушением слуха;
- **в санитарных помещениях** – обустроить знаки доступности помещения, обустроить тактильные направляющие полосы к кабине;
- по средствам информации и коммуникации на объекте – визуальные средства информации привести в соответствие с нормативами, приобрести таксофоны, телефоны с усилителями звука, световые текстовые табло для выхода оперативной информации.

Председатель комиссии по обследованию объекта, зам.директора по АХЧ

Секретарь комиссии, секретарь руководителя

Члены комиссии:

зам.директора по учебной работе

комендант здания


заведующая здравпунктом колледжа

ведущий бухгалтер



Э.Б.Бурджалиани

Л.В.Федотова



Н.В.Лысых

А.Н.Федотов

Л.В.Крайнова

В.В.Демидова

Руководитель объекта

Директор ОГБПОУ Ивановский педагогический колледж

« 10 » 06 2015 г.



Н.Г.Карасева