



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел надзорной деятельности
г.о. Кинешма, Кинешемского и Юрьевоцкого районов
ул. Островского, дом 4, город Кинешма, 155800,
тел.: 5-44-44, факс 5-38-71 (код 849331)
тел. доверия 299-999 (код 84932)
14.11.2016 № 1112-6-36
На № _____ от _____

Директору ОГБПОУ «Кинешемский
технологический колледж» Смирнову И.А.

155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. им.
Крупской, д. 10/47

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности.

Государственный инспектор г.о. Кинешма, Кинешемского и Юрьевоцкого районов по пожарному надзору Марков А.А., рассмотрев протокол № 106 от «11» ноября 2016 г. об административном правонарушении в области пожарной безопасности в отношении: начальника отдела безопасности Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кинешемский технологический колледж» Рубанова В.И.

(указываются наименование юридического лица или Ф.И.О. виновного лица)

УСТАНОВИЛ:

- Огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра от уровня пола (Основание: Правила противопожарного режима в РФ п.480; СП 9.13130.2009 п. 4.2.7)
- Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в полном объеме (не указано допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте) (Основание: Правила противопожарного режима в РФ п.461, л)
- Отсутствуют устройства самозакрывания при выходе на лестничную клетку (4 этаж) (Основание: ст.46 184-ФЗ, ст. 4,151 123-ФЗ, СП 1.13130-2009 п.4.2.7, СНиП 21-01-97* п.6.18*)
- Допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком, предусмотренным конструкцией светильника (кабинет №211) (Основание: Правила противопожарного режима в РФ п.42, в)
- Помещение архива не отделено от общего здания техникума ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (Основание: ст. 88 п. 1, 123-ФЗ; СНиП 21-01-97* п. 7.4 ст.46 184-ФЗ, ст. 4,151 123-ФЗ, СП 4.13130-2013 п.4.2)
- Не обеспечено наличие на двери архива обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (Основание: Правила противопожарного режима в РФ п.20)
- В кабинете №202, 311 отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184ФЗ «О техническом регулировании», (далее – 184-ФЗ), ст. 4, 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – 123-ФЗ), нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (далее-НПБ 110-03) п. 3, 4, 13 табл. 1

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены причины и условия, которые способствовали совершению данного правонарушения в области пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34 и частью первой ст. 29.13 КоАП РФ

ПРЕДЛАГАЮ :

1. Разработать план для реализации комплекса мероприятий направленных на повышение защищенности объекта по пожарной безопасности, в части: 1) огнетушители расположить на высоте менее 1,5 метра от уровня пола; 2) разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в полном объеме (в части п.461, л); 3) Обеспечить двери, ведущие на лестничные клетками устройствами самозакрывания и уплотнениями в притворах; 4) не допускать эксплуатацию светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника (кабинет №211) 5) Отделить помещения различных классов функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (архив и здание учебного заведения); 6) обеспечить наличие на двери архива обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 7) кабинеты №202, 311 обеспечить установками автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
2. Назначить ответственных (ное) лиц (о) за выполнение выше указанных мероприятий.
3. Копию плана представить в отдел надзорной деятельности г.о. Кинешма, Кинешемского и Юрьевоцкого районов, по адресу: Ивановская область, г. Кинешма ул. Островского, д.4 кабинет № 303, в сроки указанные в настоящем представлении с ответом.

Настоящее представление в соответствии с частью 2 ст. 29.13 КоАП РФ подлежит рассмотрению с обязательным сообщением в наш адрес о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его получения.

Одновременно сообщаем, что за непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в установленный срок в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Государственный инспектор г.о. Кинешма,
Кинешемского и Юрьевоцкого районов
по пожарному надзору



А.А. Марков

Представление получил(а) « 14 » ноября 2016 г.

(фамилия, подпись)